

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
**УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области: юридический адрес г. Томск, пр. Мира, 26**

г. Томск  
(место составления акта)

“ 03 ” Февраля 20 19 г.  
(дата составления акта)  
16 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1

По адресу/адресам: г. Томск, ул. Льва Толстого, 47

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Советского района г. Томска по  
пожарному надзору Яковенко Евгения Васильевича № 1 от 13.01.2020 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  
РОДИТЕЛЕЙ, "РОСТОК" (плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя,  
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 22 ” января 20 20 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней / 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г. Томска УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

«15» час. «00» мин. «13» января 2020г. заместитель директор Центра Федотова И.М.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Советского района г. Томска по  
пожарному надзору майор внутренней службы Яковенко Евгений Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХЧ Федотова Ирина Михайловна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	ст. 83 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ


2.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, не оформлен акт проверки	п. 61 ППР в РФ
3.	Вид исполнения кабелей и проводов установки автоматической пожарной сигнализации (УАПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), не обеспечивает работоспособность кабельных линий и электропроводки в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, согласно ГОСТ Р 53316-2009: - кабельные линии проложены с использованием ПВХ хомутов, крепежей	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82), СП 6.13130.2013 (п.п. 4.8, 4.9), ГОСТ Р 53315-2009 ГОСТ Р 53316-2009
4.	Ряд пожарных извещателей не располагаются в защищаемых помещениях таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке помещения. На смонтированной системе пожарной сигнализации не обеспечено эксплуатация пожарных извещателей в соответствии с требованиями (расстояние от которых составляет менее 0,5 м до электросветильников)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009*; ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 83, ст. 91, ст. 103, ст. 151 ФЗ-123
5.	Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. АПС спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения и пожаротушения осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя, не удовлетворяющего параметрам Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009	п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001
6.	Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные изделия, не распространяющие горение для школьного образовательного учреждения должны иметь исполнение - нг (...), огнестойкие – FRLSLTx	п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7, СП 5.13130.2009; п. 6.4.1.2 п. 6.4.1.4 СП 76.13.130.2016, ч. 2, ч. 8 ст. 82 ФЗ-123, п. 15.3 СП 256.1325800.2016, п. 5.11, табл. 2 ГОСТ 31565-2012
7.	Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность, не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (уровень допустимого звука 50 дБА, согласно табл. 1 СП 51.13330.2011).	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 84), ФЗ № 384-ФЗ (ч. 1 ст. 6, п. 5 ч.1 ст. 17), СП 3.13130.2009 (п.п. 4.2, 4.3, 4.8), СП 51.13330.2011 (табл. 1)
8.	Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, а именно прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения	п. 13.14.3 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012
9.	Отсутствует второй эвакуационный выход в гр. 3, 4, 6 (не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.)	п. 5.2.12 СП 1.13130.2009
10.	Имеются перепады высот пола на путях эвакуации - (общий коридор 1-го этажа перед группами 3 и 4)	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009
11.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011	ФЗ № 384-ФЗ (ч. 12 ст. 30), ППР в РФ (п. 43), СП 1.13130.2009 (п. 4.3.1), СП 52.13330.2011 (п.п. 7.105-7.108)
12.	Наружные маршевые пожарные лестницы №№ 1,2,3,4 не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009	ГОСТ Р 53254-2009

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юр. лица)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 1/1/1 от 03.02.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государственный инспектор Советского района г.Томска по пожарному надзору майор внутренней службы Яковенко Евгений Васильевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зам. директора по АХЧ  Серотова  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

“ 03 ” февраля 20 20 г.